

ŽÁDOST O VÝPOČET UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ

ZADAVATEL

Firma:

Jméno a příjmení:

Kontakt:

ZHOTOVITEL



VM elektro s.r.o.

č.p. 241, 763 01 Machová

www.vmelektro.cz

Název projektu:

Výpočet dle platné ČSN EN:

ano

ne

Výpočet dle vlastního zadání:

ano

ne

Výpočet dle platné ČSN EN, nebo podle zadání klienta? Vlastní zadání je nutno dodat současně s tímto formulářem.

Typ prostoru:

vnitřní

venkovní

Druh prostoru nebo činnosti:

K jakému účelu prostor slouží (slévárna/výroba elektroniky/tělocvična pro amatérské účely/sportoviště, atp.)

Třída osvětlení:

třída I

třída II

třída III

Pouze pro osvětlení sportovišť dle ČSN EN 12 193

Výkres dodán ve formátu:

.dwg

.pdf

.jpeg

jiný:

Činitel odrazu stropu:

%

Materiál stropu / barva:

Pokud není činitel odrazu známý je počítáno se standardní hodnotou 70%.

Činitel odrazu stěn:

%

Materiál stěn / barva:

Pokud není činitel odrazu známý je počítáno se standardní hodnotou 50%.

Činitel odrazu podlahy:

%

Materiál podlahy / barva:

Pokud není činitel odrazu známý je počítáno se standardní hodnotou 30%.

Náhrada za stávající osvětlení:

ano

ne

Typ stávajících svítidel:

Stávající světelný zdroj:

označení:

výkon:

Celkový počet svítidel:

ks

Výkres rozmístění svítidel:

ano

ne

Datum:

Razítko a podpis

Odesláním vyplněné žádosti do společnosti VM elektro s.r.o. potvrzujete správnost vyplněných údajů. Výpočet umělého osvětlení bude proveden dle tohoto zadání a dodaných příloh. Společnost VM elektro s.r.o. nenese odpovědnost za případné škody a nedostatky vzniklé především na základě chybného zadání Zadavatelem. Výpočty prováděné společností VM elektro s.r.o. nejsou podkladem pro měření osvětlení dle ČSN 36 0011-1, ČSN 36 0011-4, ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2, při kouladačním řízení.